

設計図書等に関する質問・回答書

令和5年5月11日

商号又は名称
代 表 者

工事番号 令和5年度 仙松維第1号

工事名 仙台松島道路 舗装修繕工事

番号	質問事項	回答事項
①	本線部 1 工区と 2 工区の各数量を明示して頂けないでしょうか。	① 貴社の考える施工計画に基づいた工区分けにより数量を計上願います。
②	表層（ポーラス混合物）について導水管は計上されておりますか。	② 計上しておりません。
③	週休 2 日モデル（受注者希望型）について、土・日曜日に作業は行わず規制は存置したままでも休日扱いとなりますか。	③ 休日扱いとなります。
④	規制について終日規制は可能でしょうか。土・日・祝日は規制撤去しなければならないでしょうか。	④ 交通管理者との協議によります。
⑤	ランプ部の施工時は、通行止めで施工可能でしょうか。	⑤ ランプ部については、夜間通行止めでの施工を考えております。
⑥	ランプ部の施工条件について、日々完成断面で交通開放でしょうか。	⑥ 日々完成断面での交通開放までは考えておりません。
⑦	工期について関係機関協議の遅れや、資材・仮設材・建設機械・労務等の逼迫、設計変更等により工期に延伸の可能性が発生した場合、工期延伸の協議は可能でしょうか。	⑦ 協議可能です。

令和5年5月16日

回答者
宮城県道路公社 建設部長
(公印省略)