

設計図書等に関する質問・回答書

令和3年5月11日

商号又は名称
代表者

工事番号 令和3年度 仙松維第1号
工事名 仙台松島道路 舗装修繕工事

番号	質問事項	回答事項
①	交通規制材1式の内訳を明示願います。 (規制車の規格・台数・期間及び規制材の規格・数量・期間)	①電光掲示板(LED式)表示サイズW1.4m×H1.4m程度1基及び、標識車(LED掲示板付き)2t車1台を計上しています。 また、期間については作業日当り標準作業量に基づいた供用日数分を計上しています。
②	交通規制図を明示願います。	②交通規制図(標準図)については、別紙のとおりです。
③	交通規制は日々設置撤去という考えでよろしいでしょうか。	③終日規制です。
④	特記事項23(3)作業時間についてAM8:30~PM5:00(片付け含む)となっており、「時間的制約を受ける場合」の労務補正1.06は当初計上されておりますか。	④通常の作業時間です。
⑤	建設機械運搬費は各工区1台と「なっております。日々回送となった場合設計変更の対象となりますか。	⑤終日規制区間内に存置とし設計しています。
⑥	排水性舗装の導水管は必要ないものとして未計上でよろしいでしょうか。	⑥計上していません。
⑦	切削路面での交通開放は可能でしょうか。又は日々表層まで施工後の開放でしょうか。	⑦終日規制で一車線分を表層まで完了させた後、交通開放となります。
⑧	サインサポート用の規制材は発注者からお借りする事は可能でしょうか。	⑧出来かねます。

令和3年5月13日

回答者
宮城県道路公社 建設部長
(公印省略)