

設計図書等に関する質問・回答書

2022年 2月 1日

商号又は名称
代 表 者 名

工事番号 令和3年度 仙松維第13号

工事名 仙台松島道路 春日PA建築付帯設備更新工事

番号	質・問 事 項	回 答 事 項
1	ACP（空調機）、HEA（全熱交換器）の天井材の撤去及び貼替えは、機器の交換に必要な範囲という考え方で宜しいですか？	そのとおりです。
2	機器交換の範囲内の天井材の貼替えをした場合、天井面に色違いがでますが、その考え方で宜しいですか	そのとおりです。
3	店舗部分は24時間営業ですが機器交換作業時は一時的に休業することは可能ですか	特記仕様書のとおりです。

令和 4 年 2 月 3 日

回答者

宮城県道路公社 建設部長

(公印省略)