

設計図書等に関する質問・回答書

令和 元年 8月29日

商号又は名称
代 表 者

工事番号	令和元年度 仙松維第13号	
工事名	仙台松島道路 橋梁修繕（赤沼大橋）工事	
番号	質問事項	回答事項
1	足場工（吊り足場）の施工において桁下にヤード等のスペースがありません。橋梁上部の道路上からの片側交通規制による施工は可能ですか。	1, 三陸道本線の交通規制は想定していません。
2	諸経費の補正について一般交通影響有りです計上していますか。	2, 一般交通の影響は無いものとして、諸経費の補正は行っていません。
令和 元年 9月 2日		
回答者 宮城県道路公社建設部長 (公印省略)		

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。