

設計図書等に関する質問・回答書

令和 8年 7月 10日

業 務 番 号	令和8年度 仙松維施第1号	
業 務 名	仙台松島道路 自家発電設備更新(利府中IC)工事	
業 務 場 所	(主)仙台松島線 宮城郡利府町春日 地内	
番号	質問事項	回答事項
1	ラジエターユニットが別置になっておりますが、現在製作しているメーカーがないためラジエターユニット搭載の発電装置でよろしいでしょうか。	図面2/4～4/4については、既設の自家発電設備の参考図であるため、新設する自家発電設備は工事特記仕様書に記載のとおりとなります。このためラジエターユニットについては「別置」、「搭載」の指定はありません。

令和8年7月 16日

回答者 宮城県道路公社 建設部長
(公 印 省 略)